ФЕДЕРАЛЬНАЯ СЛУЖБА ПО НАДЗОРУ В СФЕРЕ ЗАЩИТЫ ПРАВ ПОТРЕБИТЕЛЕЙ
И БЛАГОПОЛУЧИЯ ЧЕЛОВЕКА

Управление Федеральной службы по надзору
в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека
по Кемеровской области

территориальный отдел в г. Березовском, г. Топки, Кемеровском и Топкинском районах
(наименование территориального отдела)

ТО РПН в г. Березовском, г. Топки,
Кемеровском и Топкинском районах
(место составления акта)

" 11 " апреля 20 17 г.
(дата составления акта)
11-30
(время составления акта)

АКТ ПРОВЕРКИ
органом государственного контроля (надзора), органом муниципального контроля юридического лица, индивидуального предпринимателя

№ 53

По адресу: 652420, Кемеровская область, г. Березовский, ул. 8 Марта, дом 14
(место проведения проверки)

На основании: распоряжения заместителя Руководителя Управления Федеральной службы по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека по Кемеровской области № 934-ВН от 30.03.2017г. Е.С. Парамоновой
(вид документа с указанием реквизитов (номер, дата))

была проведена внеплановая выездная проверка в отношении:
(плановая/внеплановая, документарная/выездная)

Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17»
(наименование юридического лица, фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии) индивидуального предпринимателя)

Дата и время проведения проверки:
" 11 " апреля 20 17 г. с 10 час. 30 мин. до 11 час. 30 мин. Продолжительность 1 ч.

(заполняется в случае проведения проверок филиалов, представительств, обособленных структурных подразделений юридического лица или при осуществлении деятельности индивидуального предпринимателя по нескольким адресам)

Общая продолжительность проверки: с 05.04.2017г. по 11.04.2017г., 5 рабочих дней (факт 1 ч.)
(рабочих дней/часов)

Акт составлен: территориальным отделом Роспотребнадзора в городе Березовском, городе Топки, Кемеровским и Топкинском районах
(наименование органа государственного контроля (надзора) или органа муниципального контроля)

С копией распоряжения/приказа о проведении проверки ознакомлен(ы): (заполняется при проведении выездной проверки): Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» Лебедева В.А. (уведомление о проверке № 678-ТО от 03.04.2017г.) Лебедева В.А. 11.04.17
(фамилии, инициалы, подпись, дата, время)

Дата и номер решения прокурора (его заместителя) о согласовании проведения проверки:

(заполняется в случае необходимости согласования проверки с органами прокуратуры)

Лицо(а), проводившее проверку: ведущий специалист - эксперт Смакотина Е.С.

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность должностного лица (должностных лиц), проводившего(их) проверку; в случае привлечения к участию в проверке экспертов, экспертных организаций указываются фамилии, имена, отчества (последнее – при наличии), должности экспертов и/или наименования экспертных организаций с указанием реквизитов свидетельства об аккредитации и наименование органа по аккредитации, выдавшего свидетельство)

При проведении проверки присутствовали:
Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» Лебедева Валентина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица (должностных лиц) или уполномоченного представителя юридического лица, уполномоченного представителя индивидуального предпринимателя, уполномоченного представителя саморегулируемой организации (в случае проведения проверки члена саморегулируемой организации), присутствовавших при проведении мероприятий по проверке)

В ходе проведения проверки установлено:

С целью устранения выявленных нарушений санитарно-эпидемиологического законодательства должностным лицом территориального отдела Управления Роспотребнадзора по Кемеровской области в г. Березовском, Кемеровском и Топкинском районах было выдано предписание № 1577-ТО от 30.09.2016г. со сроком устранения нарушений до 01.04.2017г.

11.04.2017г. проведены внеплановые мероприятия по контролю исполнения предписания № 1577-ТО от 30.09.2016г.:

п.1 – Обеспечить уровень искусственного освещения в кабинете информатики № 36 согласно требованиям санитарных правил и нормативов. – ВЫПОЛНЕН.
На момент проведения мероприятий по контролю, в кабинете № 36 произведена замена ламп искусственного освещения (установлено 9 новых люминесцентных светильников). Представлены результаты лабораторных испытаний (протокол № 246 от 30.01.2017г.).
п. 2 – Обеспечить в кабинете № 28 левостороннее естественное освещение. – ВЫПОЛНЕН.
На момент проведения мероприятий по контролю, в кабинете № 28 обеспечено левостороннее естественное освещение.
п. 3 – Обеспечить раковину для мытья рук в овощном цехе. – ВЫПОЛНЕН.
На момент проведения мероприятий по контролю, в овощном цехе установлена раковина для мытья рук.
п. 4 – Обеспечить в кладовой для хранения овощей ровный пол, состояние поверхности которого позволяет проведение влажной уборки. – ВЫПОЛНЕН.
На момент проведения мероприятий по контролю, в кладовой для хранения овощей поверхность пола покрыта линолеумом, что позволяет проводить влажную уборку.
п. 5 - Обеспечить в кладовой для хранения овощей отделку стен влагостойкими материалами. - ВЫПОЛНЕН.
На момент проведения мероприятий по контролю, в кладовой для хранения овощей покрытие стен выполнено влагостойкой краской.
п. 6 - Обеспечить для хранения муки и сухофруктов тару, выполненную из материала, допущенного для контакта с пищевыми продуктами. – ВЫПОЛНЕН.
На момент проведения мероприятий по контролю, для хранения муки и сухофруктов приобретена тара, выполненная из материалы предназначенного для контакта с пищевыми продуктами.
п. 7 – Заменить разделочные доски с маркировкой «КВ», «МС», «КС», «РС», «хлеб», «сельдь» с глубокими механическими повреждениями и трещинами. – ВЫПОЛНЕН.
На момент проведения мероприятий по контролю, приобретены новые разделочные доски в количестве 6 штук.
п. 8 – Обеспечить ежедневное ведение ведомости контроля за питанием. – ВЫПОЛНЕН.
На момент проведения мероприятий по контролю, оформлен журнал контроля за питанием.

выявлены нарушения обязательных требований или требований, установленных муниципальными правовыми актами (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-

(с указанием характера нарушений; лиц, допустивших нарушения)

выявлены несоответствия сведений, содержащихся в уведомлении о начале осуществления отдельных видов предпринимательской деятельности, обязательным требованиям (с указанием положений (нормативных) правовых актов):

-

выявлены факты невыполнения предписаний органов государственного контроля (надзора), органов муниципального контроля (с указанием реквизитов выданных предписаний):

- предписание должностного лица, уполномоченного осуществлять надзор в сфере защиты прав потребителей и государственный санитарно-эпидемиологический надзор, об устранении выявленных нарушений № 1577-ТО от 30.09.2016г. выполнено.

нарушений не выявлено

Запись в Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля внесена (заполняется при проведении выездной проверки):

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Журнал учета проверок юридического лица, индивидуального предпринимателя, проводимых органами государственного контроля (надзора), органами муниципального контроля, отсутствует (заполняется при проведении выездной проверки):

- -

(подпись проверяющего) (подпись уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

Прилагаемые к акту документы: -

Подписи лиц, проводивших проверку: ведущий специалист - эксперт Смакотина Е.С.

С актом проверки ознакомлен(а), копию акта со всеми приложениями получил(а): Директор Муниципального бюджетного общеобразовательного учреждения «Лицей № 17» Лебедева Валентина Александровна

(фамилия, имя, отчество (последнее – при наличии), должность руководителя, иного должностного лица или уполномоченного представителя юридического лица, индивидуального предпринимателя, его уполномоченного представителя)

" 11 " апреля 20 17 г.

(подпись)

Пометка об отказе ознакомления с актом проверки:

(подпись уполномоченного должностного лица (лиц), проводившего проверку)